

ANEXO III
MODELO DE FICHA PARA EL REGISTRO DE LOS MCA
EMPLAZAMIENTOS CON AMIANTO PROPIEDAD DE EMASESA

Fecha	Ref. MCA	Foto	Localización específica	Tipo MCA	Descripción	Variedad de Amianto	Friable o no friable	Estado de conservación	Fijo o instalado	Accesibilidad	Frecuencia de acceso	Probabilidad de alteración	Confirmado
10-ene-25	1		Varias Calles del TM Sevilla. Instalación subterránea en vía pública. Se adjunta listado de calles en (1)	amianto-cemento	Redes en servicio de abastecimiento de agua potable. Longitud de red 397,83 Km de un total de redes en servicio de 1.706,30 km en el TM de Sevilla. Diametros entre 50 y 600 mm.		no friable	bueno	Instalado	Inaccesible	N/A	Improbable	SI
10-ene-25	2		Varias Calles del TM de Sevilla. Instalación subterránea en vía pública. Se adjunta listado de calles en (2)	amianto-cemento	Redes en servicio de saneamiento de agua residual y pluvial. Longitud de red 18,5 Km de un total de redes en servicio de 1.370,82 km en el TM de Sevilla. Diametros entre 150 y 800 mm.		no friable	moderado	Instalado	Acceso restringido a personal de mantenimiento	Poco frecuente	Improbable	SI
10-ene-25	3		C/ Gramil, 26. Poligono Industrial STORE. 41008 Sevilla	amianto-cemento	Cubierta de zona de aparcamientos en centro de trabajo de Emasesa (2.520 m2)		no friable	bueno	Instalado	Acceso restringido a personal de mantenimiento	Poco frecuente	Improbable	SI
10-ene-25	4		Ctra de San Jerónimo, s/n. Estación depuradora de Aguas residuales	amianto-cemento	Cubierta de edificio destinado a almacén (650 m2)		no friable	bueno	Instalado	Acceso restringido a personal de mantenimiento	Ocasional	Improbable	SI
10-ene-25	5		Ctra Sevilla - La Algaba, s/n	amianto-cemento	Cubierta de dos edificios (225 m2 y 49 m2)destinado a vestuarios y club social en desuso		no friable	moderado	Instalado	Accesible	No se accede habitualmente	Posible	SI
10-ene-25	6		Glorieta Berrocal, Sevilla	amianto-cemento	Cubierta de caseta (4 m2) destinada a cuadro electrico de bombeo de paso inferior RUN		no friable	bueno	Instalado	Acceso restringido a personal de mantenimiento	Regular	Posible	SI

(1) <https://arca.emasesa.com/owncloud/index.php/s/bbKULEGjgiGtFUK>

(2) <https://arca.emasesa.com/owncloud/index.php/s/b8pXvS5883f6xOU>